



Bezpieczna przystań

Znak sprawy: **KPB-V.273.36.2020**

Łódź, dnia 28.08.2020 r.

Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: **„Przebudowa antresoli wraz z wyposażeniem meblowym na potrzeby biurowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w budynku przy ul. Traugutta 25 w Łodzi w ramach projektu FAMI ”Łódzkie przyjazne cudzoziemcom”.**

Pytania i odpowiedzi do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

I. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jako Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), udziela odpowiedzi na zadane pytania do przedmiotowego postępowania:

W związku z ogłoszonym przetargiem KPB-V.273.36.2020 prosimy o wyjaśnienie:

1. Jaka ostatecznie wybrana została wykładzina posadzkowa - w specyfikacji jest wykładzina Forbo Eternal Original. W kosztorysie Forbo Marmoleum ? Jeśli Marmoleum to jaka grubość ? Wykładzina ścienna dowolna ?
2. Czy w kosztorysie uwzględniono rozbiórkę desek w otworze przeznaczonym do wypełnienia płytą żelbetową?
3. Proszę podać kolor kamienia i grubość stopni kamiennych.



Bezpieczna przystań

- Ad 1. Posadzki należy wykonać zgodnie z rysunkiem 03.WN.L.01.
- Ad 2. Demontaż takich drobnych elementów jest uwzględniony w kosztorysie budowlanki w pkt. 5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.
- Ad. 3 Zgodnie z rysunkiem 03.WN.L.01.

Dyrektor Generalny Urzędu


Mirosław Suski